



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Решения за
по-добър живот

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Инвестираме във Вашето бъдеще!

www.ope.moew.government.bg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C021

Тел. 0631 / 68 101
Факс: 0631 / 60 504
E-mail: obshtina@svishtov.bg



ОБЩИНА СВИЩОВ

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2

Изх. № 26-00-438 от 25.03.2013 г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

„Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ и довеждащ колектор, и осъществяване на авторски надзор по проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“

Обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00753-2013-0008 и публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 065523 в брой 2013/S 041, изменена с Решение № 196-РД-01-03 от 07.03.2013 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 21.03.2013 г. е постъпило искане от участник за предоставяне на писмени разяснения на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по въпроси, свързани с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ и главен довеждащ колектор, и осъществяване на авторски надзор по проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.“

В отговор на запитването, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1, изречение второ, от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 13. „1. Ел. захранване на КПС 1/2, том 4.1., стр. 63/64 - основно с мачтов трафопост и резервно с ДГ.

Въпрос № 1.1.: Възложителят разполага ли с предварително становище на ЕОН?

Въпрос № 1.2: Къде/на колко метра се намира най-близкия съответен трафопост?

Въпрос № 1.2.: Каква резервна мощност има съответния трафопост?

Въпрос № 1.4.: Възложителят ще оцени ли оферта, в която мачтовия трафопост е заменен с монтиран в сградата на съответната КПС?“

ОТГОВОР на въпрос № 13:

Отговор на Въпрос 1.1: Възложителят не разполага с предварително становище. В момента тече процедура за издаване на становище.

Отговор на Въпрос 1.2: Най-близко разположените трафопостове, от които ще се осъществи захранване на КПС-1 и КПС-2, са на разстояние 500 м.

Отговор на Въпрос 1.3: Посочените в отговор 1.2 по-горе трафопостове имат необходимата резервна мощност.

Отговор на Въпрос 1.4: Възложителят ще оцени всяко техническо решение, което е в съответствие с техническите спецификации и с българското законодателство.

Въпрос № 14. „2. Ел. захранване на ПСОВ, том 5, част „Електро и СКАДА“ - съгласно предварителното становище на ЕОН и категорията на обекта, Изпълнителят трябва да оферира/изгради две самостоятелни линии - кабелна, започваща от ЖР № 30 и въздушна, от Трафопост № 4 („Пристанище“) до споменатото ЖР № 30.

Въпрос № 2.1.: Какво е разстоянието от ЖР № 30 до строителната площадка?

Въпрос № 2.2.: Какво е разстоянието от Трафопост № 4 до ЖР № 30?

Въпрос № 2.3.: През какви имоти (общински, държавни и/или частни) трябва да премине въздушната линия от Трафопост № 4 до ЖР № 30?

Въпрос № 2.4.: Ако ще се преминава през държавни и/или частни имоти, Възложителят разполага ли със съответните разрешения?“

ОТГОВОР на въпрос № 14:

Отговор на Въпрос 2.1: В предварителния договор с ЕОН, публикуван в тръжните документи, е посочена точка на захранване ЖР № 34, който отстои на 200 м от границите на площадката - виж Приложение 1.

Отговор на Въпроси 2.2, 2.3, 2.4: Тези въпроси са свързани с второто външно ел. захранване, което няма да се изпълнява - виж отговора на въпрос № 6 от Разяснение №1.

Настоящите разяснения да се считат като неразделна част от Документацията за участие в открита процедура с горепосочения предмет.

С уважение,

СТАНИСЛАВ БЛАГОВ

Кмет на Община Свищов



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ – 331, Бул. "Цар Т. СВЕТОСЛАВ" №59, 062/622536, 623889, veliko.tarnovo@cadastre.bg,
acad_vtar@mail.bg


СПРАВКА

поземлен имот с идентификатор 65766.501.37

Кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. \ на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Адрес: гр. Свищов, п.к. 5250, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Кадастрално описание: вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид озеленени площи, площ 16665 кв.м., стар номер 000456, 001735



Мащаб 1 : 4967

Собственици:

1. ОБЩИНА СВИЩОВ

Документ за собственост: Акт за частна общинска собственост, № 17 том 1 рег. 30 от 05.01.2010г., издаден от Служба по вписванията гр.Свищов

Описание на правото на собственост: площ 16622 кв.м.

Носители на вещни права:

Няма данни

Съседни: 65766.501.34; 65766.501.35; 65766.501.38; 65766.501.40; 65766.501.44; 65766.703.42;